

國立臺北教育大學

114 學年度第1 學期班代表聯席會議

會議紀錄

開會時間：114 年10月15 日(週三)下午6 時

開會地點：篤行樓 7 樓 Y701 教室

國立臺北教育大學進修推廣處 114 學年度第 1 學期班代表聯席會議紀錄

會議時間：114 年 10 月 15 日（週三）下午 6 時

會議地點：本校篤行樓 Y701 教室

會議主席：劉副校長遠楨(代理)

出席人員：碩士在職專班碩一及碩二班代表（如簽到表）

列席人員：相關行政單位師長（如簽到表）

記錄：柯巧玲

壹、主席致詞：略

貳、工作報告：略(詳如議程資料)

參、本學期學生建議及反映事項回覆情形

建議及反映事項	建議班級	辦理單位	回覆意見
一、114.09.12 晚間 8 點左右老師安排至圖書館上課，於 1 樓翻閱所需資料，但當天圖書館未到下班時間就將冷氣全部關掉導致室內溫度高達 29.2 度……實在難受！建議圖書館對於冷氣調節的規劃，可以再完善一點。	台文夜碩二	圖書館	一、感謝本案對於圖書館所提意見，有關本館為配合學校實施節能減碳，有關空調管控措施及試行調整方式說明如下： (一)本館學期間週間時間為晚間 22 時閉館，因節能減碳考量，空調原則上於閉館前 10 分鐘（即 21:50）停止供冷，且工作人員亦須於離館前確認空調關閉。 (二)有鑑於本館 1 樓為開放式空間，大門自動開闔易導致空調流失，天氣較熱時，於閉館前 10 分鐘關閉冷氣容易覺得較為悶熱，爰為閉館前能維持提供讀者舒適的閱覽環境考量，本館試行將空調關閉時間調整延後至閉館前 2 分鐘，並持續觀察氣溫以進行滾動式調整(如天氣熱時，閉館前 2 分鐘關閉空調；天氣較不熱時，閉館前 5 分鐘關閉空調)。 二、再次感謝同學寶貴建議，日後若有任何問題，敬請即時向櫃台服務人員反映，本館將立即派員處理。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：下午 6 時 25 分。